



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w OŚWIĘCIMIU

ul. Więźniów Oświęcimia 10

32-600 Oświęcim

OSR
23022016

URZĄD GMINY W OSIEKU
Stanowisko
ogólnoadministracyjnych
OSR 7021.4. 1016
dnia *23.02.2016*
0.1681.2016/64
Oświęcim, dnia *12.02.2016r.*
Liczba załączników.....

centr.: (033) 843-09-28 lub 843-28-8 Fax (033) 843-28-29 e-mail: oswiecim@wsse.krakow.pl

PSE-ONHK-430-Ow-9/16 | *688*

Oświęcim, dnia *12.02.2016r.*

Gminny Zakład Wodociągów
Wieprz 217
34 – 122 Wieprz

Ocena jakości wody do spożycia w wodociągu publicznym
Wieprz na odcinku sieci (wieś Głębowice) za 2015 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oświęcimiu po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań jakości wody do spożycia przez ludzi informuje, że dokonał oceny jakości wody na odcinku sieci (wieś Głębowice) wodociągu publicznego w Wieprzu za 2015r. na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz.1412) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz.417 z póź. zm.).

Wodociąg publiczny Wieprz (odcinek Głębowice) zaopatruje w wodę do spożycia wieś Głębowice. Prowadzony jest stały nadzór nad jakością wody przez PSSE w Oświęcimiu oraz Gminny Zakład Wodociągów w Wieprzu.

I. W ramach kontrolnego i rozszerzonego nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Inspekcję Sanitarną wykonano badania wody do spożycia zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem obejmującym zakres badanych parametrów oraz częstotliwość. Wytypowano stały punkt monitoringowy w 2015 roku: Dom Ludowy – Ośrodek Zdrowia Głębowice oraz dodatkowy punkt t.j. Dom Ludowy w Głębowicach - W.C. parter.

Badania wody zostały wykonane przez laboratorium WSSE w Krakowie, ul. Prądnicka 76, Dział Laboratoryjny - akredytowany w zakresie badania wody przez Polskie Centrum Akredytacji - Certyfikat Akredytacji nr AB 601.

II. W ramach kontroli wewnętrznej wodociągu publicznego Wieprz (odcinek Głębowice) Gminny Zakład Wodociągów w Wieprzu przesłał wyniki analiz wody do spożycia zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym harmonogramem obejmującym zakres badanych parametrów oraz częstotliwość. W 2015 roku wytypowano punkty monitoringowe takie jak wyżej.

Badania wody zostały wykonane przez Laboratorium SGS Eko - Projekt Sp. z o.o. w Pszczynie ul. Cieszyńska 52a akredytowane w zakresie badania wody przez Polskie Centrum Akredytacji - Certyfikat Akredytacji nr AB 1232.

Wszystkie próbki w ramach nadzoru sanitarnego wody w badanym zakresie odpowiadały wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w w/w Rozporządzeniu i potwierdzają jej odpowiednią jakość.

W związku z powyższym po dokonaniu oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych sprawozdań z jakości wody w badanym zakresie wodociąg publiczny Wieprz (odcinek Głębowice)

ocenia się jako dobry,

oraz stwierdza się na terenie wsi Głębowice w 2015 roku

przydatność wody do spożycia przez ludzi.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Osieckim
lek med. Andrzej Stasiuk

Sporządziła: T.G. tel. (33) 843 09 28 wew. 36

Otrzymują:

1. Adresat,

2. Urząd Gminy w Osieku,
32-608 Osiek, ul. Główna 125

3. a.a.