



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OŚWIĘCIMIU

PSE-ONHK-430-Ow-50/17

Oświęcim, dnia 16.01.2017 r.

URZĄD GMINY W OŚIEKU
ds. obsługi działalności podawczego
OSR 7011.3.2014
dnia 06.02.2017
Nr z rejestru 0.930.2017/10
Liczba załączników

Gminny Zakład Wodociągów

Wieprz 217

34 – 122 Wieprz

Ocena jakości wody do spożycia w wodociągu publicznym

Wieprz na odcinku sieci (wieś Głębowice) za 2016 rok.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oświęcimiu po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań jakości wody do spożycia przez ludzi informuje, że dokonał oceny jakości wody na odcinku sieci (wieś Głębowice) wodociągu publicznego w Wieprzu za 2016r. na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz.1412 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wodociąg publiczny Wieprz (odcinek Głębowice) zaopatruje w wodę do spożycia wieś Głębowice. Prowadzony jest stały nadzór nad jakością wody przez PSSE w Oświęcimiu oraz Gminny Zakład Wodociągów w Wieprzu.

I. W ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego prowadzonego przez Inspekcję Sanitarną wykonano badania wody do spożycia zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem obejmującym zakres badanych parametrów oraz częstotliwość. Wytypowano stały punkt monitoringowy w 2016 roku: Dom Ludowy w Głębowicach – Ośrodek Zdrowia i WC parter.

Badania wody zostały wykonane przez laboratorium WSSE w Krakowie, ul. Prądnicka 76, Dział Laboratoryjny - akredytowany w zakresie badania wody przez Polskie Centrum Akredytacji - Certyfikat Akredytacji nr AB 601.

II. W ramach wewnętrznej kontroli jakości wody wodociągu publicznego Wieprz (odcinek Głębowice), Gminny Zakład Wodociągów w Wieprzu przesłał wyniki analiz wody do spożycia zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym harmonogramem obejmującym zakres badanych parametrów oraz częstotliwość. W 2016 roku wytypowano punkty monitoringowe takie jak wyżej.

Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Oświęcimiu
32-600 Oświęcim, ul. Więźniów Oświęcimia 10
www.psse.oswiecim.wsse.krakow.pl e-mail: oswiecim@psse.malopolska.pl
adres skrytki na ePUAP: psseoswiecim
centrala tel.: (+48) 33 843 09 28 , 33 843 28 87
sekretariat PPIS tel.: (+48) 33 843 09 28 , 33 843 28 87 , fax: (+48) 33 843 28 29
REGON: 000665745-00033 / NIP: 549-11-48-044

Badania wody w zakresie monitoringu kontrolnego i przeglądowego zostały wykonane przez Laboratorium SGS Eko - Projekt Sp. z o.o. w Pszczynie, ul. Cieszyńska 52a - akredytowane w zakresie badania wody przez Polskie Centrum Akredytacji - Certyfikat Akredytacji nr AB 1232.

Wszystkie próbki w ramach nadzoru sanitarnego wody w badanym zakresie odpowiadały wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w w/w Rozporządzeniu i potwierdzają jej odpowiednią jakość.

W związku z powyższym po dokonaniu oceny pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych sprawozdań z jakości wody w badanym zakresie wodociąg publiczny Wieprz (odcinek Głębowice)

ocenia się jako dobry,

oraz stwierdza się na terenie wsi Głębowice w 2016 roku

przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Sporządziła: T.G. tel. (33) 843 09 28 wew. 36

Otrzymują:

1. Adresat,
2. Urząd Gminy w Osieku,
32-608 Osiek, ul. Główna 125
3. a.a.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Oświęcimiu

lek. med. Andrzej Stasiuk